

# 遠隔監視通報装置 FMT200

温度上昇など機器異常時のメール通報をお手軽に

## ■主な機能

〈通報手段〉  
メール  
(4G LTE通信)

〈電源電圧〉  
100V

〈イベント入力〉  
8点

〈出力点数〉  
4点



FMT200  
W235×H265×D59

- ・メール通報処理、通報履歴表示(CSVにてDL可)
- ・設備監視一括モニタ
- ・設定機能(スマホやパソコンで設定)
- ・日本国内のオムロン社サーバーで安心
- ・有線にて最大8台まで保冷庫の接続が可能  
(外部警報端子との接続となります)



【スマホ/PCからアクセス】

項目	仕様
デジタル入力 点数	8点 無電圧接点
遠隔制御出力 点数	4点
電源電圧	AC100V± 10% 10VA以内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露なきこと
使用湿度範囲	25～85%RH
通信方式	NTTドコモ LTE網
外形寸法	W235xH265xD59 (mm)
重量	約950g
取り付け	マグネットまたはネジ取り付け

**138,000 円**

1年分の通信料を含みます。

※2年目以降は¥12,000/年の更新が必要となります。

## ■オプション

項目	外観
外部アンテナ セット (NTTドコモ製)	

※電波状況の悪い場合にご使用頂けます。

## ⚠ 安全に関するご注意

ご使用に際して…………… ●ご使用の前に、『取り扱い説明書』をよくお読みのうえ正しくご使用ください。 ●コンデンサーの掃除は最低月一回は行ってください。  
据え付けに際して…………… ●据え付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

## 免責事項

収納物の保証につきましては、いかなる状況でありましても対象となりませんので、ご了承下さい。

## 株式会社 EBAC | エバック

本 社 〒152-0023 東京都目黒区八雲1丁目6番5号  
TEL. 03 (3724) 3681 (代表) FAX. 03 (3725) 0621  
横浜工場 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町205  
TEL. 03 (3724) 3681 (代表) FAX. 03 (3725) 0621

EBAC KOREA  
717, JH Building, 40 Magokjoongang 6-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea, 07802  
TEL +82-70-8654-1049

URL <http://www.ebac.co.jp>  
E-mail [ebara@ebac.co.jp](mailto:ebara@ebac.co.jp)



お問い合わせについて お客さまからいただきました個人情報、お客さまへの回答に使用させていただきます、他の目的には使用いたしません。

- 仕様・価格・材質等は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログ記載製品の表示価格には消費税・運搬・搬入・廃棄・設置に関わる工事等の費用は含まれておりません。

代理店